

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ

«27» декабря 2021 г.

учётный № проверки 46220061000200634313

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Курской области**

305000, г. Курск, ул. Можаяевская, д. 6, тел.8 (4712) 52-09-12

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Курску**

305014, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 81, тел. 8 (4712) 72-30-05,

E-mail: ondkursk@46.mchs.gov.ru

г. Курск

(место составления акта)

«28» января 2022 г.

10 час. 00 мин

(дата и время составления акта)

**Акт выездной  
плановой проверки № 5**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением органа государственного контроля (надзора), о проведении плановой, выездной проверки юридического лица от 27.12.2021 г. № 5, выданного главным государственным инспектором города Курска по пожарному надзору Канунниковым А.А.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного надзора (006)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) государственным инспектором города Курска по пожарному надзору Алехиным Вадимом Александровичем;

2) государственным инспектором города Курска по пожарному надзору Хмелевским Константином Андреевичем.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

эксперты:

1) старший инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности Федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Курской области» капитан внутренней службы Миненков Антон Владимирович (свидетельство об аттестации эксперта от 26.06.2017 № 46-АТ.ПБ.СВ.00010, выданное Главным управлением МЧС России по Курской области).

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: зданий, помещений, территории частного учреждения стационарного социального обслуживания Курской области «Пансионат для инвалидов и пожилых людей «Милосердие»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):  
305019, г. Курск, ул. Полевая, д. 75.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: Частное учреждение стационарного социального обслуживания Курской области «Пансионат для инвалидов и пожилых людей «Милосердие», ИНН 4632230052, юридический адрес: 305019, Курская область, г. Курск, ул. Полевая, д. 75.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "17" января 2022 г., 09 час. 00 мин.  
по "28" января 2021 г., 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с

с "  " "  " "  " г.,    час.    мин.  
по "  " "  " "  " г.,    час.    мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:  
2 рабочих дня/4 часа

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:  
1) осмотр зданий, помещений, территории частного учреждения стационарного социального обслуживания Курской области «Пансионат для инвалидов и пожилых людей «Милосердие»;  
2) истребование документов.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "17" января 2022 г., 09 час. 00 мин.  
по "28" января 2022 г., 10 час. 00 мин.  
по месту: 305019, Курская область, г. Курск, ул. Полевая, 75.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:  
протокол осмотра от 26.01.2022 г., фототаблица от 26.01.2022 г., протокол №13 от 27.01.2022 г. испытаний систем противопожарной защиты.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

Документы, предоставленные юридическим лицом частным учреждением стационарного социального обслуживания Курской области «Пансионат для инвалидов и пожилых людей «Милосердие», вх. № В-127-464 от 27.01.2022г.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

1. План эвакуации 2-го этажа вывешен не в соответствии с местом размещения, указанным на самом плане эвакуации (ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.2.10 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля», утв. Приказом Ростехрегулирования от 23.07.2009 N 260-ст);

2. В отношении объекта защиты руководителем организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима (п.2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

3. Не проведена огнезащитная обработка (пропитка) деревянных конструкций в соответствии с инструкцией изготовителя, с составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций потолочных перекрытий (п.13 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»);

4. О проведенной перезарядке огнетушителей, находящихся на объектах защиты не сделана соответствующая отметка на корпусе огнетушителей (п. 60 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»; п.4.4.21, п.4.5.1, п.4.5.2 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», утв. Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 179);

5. На пути эвакуации со 2-го этажа на лестничную клетку отсутствует световой оповещатель «Выход» (ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.3, табл. 1 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» утвержденных приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 173);

6. Дымовые пожарные извещатели на 2-ом этаже не обеспечили автоматическое обнаружение пожара. ( ч. 4 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

7. Звуковые сигналы СОУЭ на 1-м этаже в палате №2 обеспечили уровень звука 52 дБА (уровень постоянного шума в спальном помещении согласно СП 51.13130.2011 «Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003» и СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» - 40 дБА,

соответственно требуемый уровень звука 55 дБА.) (ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2 свода правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» утвержденных приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 173.);

8. Звуковые сигналы СОУЭ на 2-м этаже в палате №4 обеспечили уровень звука 0 дБА (уровень постоянного шума в спальном помещении согласно СП 51.13130.2011 «Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003» и СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» - 40 дБА, соответственно требуемый уровень звука 55 дБА.) (ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2 свода правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» утвержденных приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 173.).

12. К настоящему акту прилагаются:

1. Протокол осмотра от 26.01.2022г;
2. Фототаблица от 26.01.2022 г;
3. Протокол №13 от 27.01.2022 г. испытаний систем противопожарной защиты;
4. Предписание № 5/1,3 от 28.01.2022г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Государственный инспектор г. Курска

по пожарному надзору Хмелевской К.А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки)

«28» января 2022 года

(подпись) М.Л.П.

Государственный инспектор г. Курска

по пожарному надзору Алехин В.А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки)

«28» января 2022 года

(подпись) М.Л.П.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 51-00-22

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течении 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <http://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

