

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по г. Курску

управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Главного управления МЧС России по Курской области

г. Курск

(место составления акта)

«26» февраля 2020 года

(дата составления акта)

11 час. 30 мин.

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

**№ 28**

По адресу/адресам: г. Курск, ул. Полевая, 75

(место проведения проверки)

На основании распоряжения органа государственного контроля (надзора), органа  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

муниципального контроля о проведении плановой, выездной проверки юридического лица,  
индивидуального предпринимателя от 10 января 2020 года № 28, выданного главным  
государственного инспектора г. Курска по пожарному надзору Андреевым Сергеем Геннадьевичем

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Частного учреждения стационарного социального обслуживания Курской области «Пансионат для  
инвалидов и пожилых людей «Милосердие»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«03» февраля 20 20 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. продолжительность 3 час. 00 мин.

«14» февраля 20 20 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. продолжительность 2 час. 00 мин.

«20» февраля 20 20 г. с 12 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. продолжительность 3 час. 00 мин.

«26» февраля 20 20 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. продолжительность 2 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня / 10 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен ОНД и ПР по Железнодорожному округу г. Курска ОНД и ПР по г. Курску

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

УНД и ПР ГУ МЧС России по Курской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки): Директор ЧУССОКО «Пансионат для инвалидов  
пожилых людей Милосердие» Щанина И.Д. 21.01.2020 13 час. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а) проводившие проверку: государственные инспектора г. Курска по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),  
Зубков Андрей Юрьевич, Алехин Вадим Александрович

проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций

Лица, привлекаемые к проверке: инженер сектора исследований и испытательных работ

указывается (фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с

федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение

указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа

федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Курской области» Киреева Ильи Павловича, старший инженер сектора исследований и испытательных работ федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Курской области Бугаев Михаил Михайлович (свидетельство об аттестации эксперта № 46-АТ.ПБ.С В.00012 свидетельство об аттестации эксперта № 46-АТ.ПБ.С В.00011 выданного Главным управлением МЧС России по Курской области)

При проведении проверки присутствовали: Директор ЧУССОКО «Пансионат для инвалидов и пожилых людей Милосердие» Шанина Ирина Дмитриевна

(фамилия/ имя, отчество (при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

1. выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1	В здании пансионата расстояние от верхнего края приемно-контрольного прибора до перекрытия помещения, выполненного из горючих материалов менее 1 метра.	п. 13.14.7. СП 5.13.130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические», п. 61 постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»).	Юридическое лицо: ЧУССОКО «Пансионат для инвалидов и пожилых людей Милосердие»  Директор ЧУССОКО «Пансионат для инвалидов и пожилых людей Милосердие» Шанина И.Д.
2	В здании пансионата формирование сигналов управления системой оповещения 3-го типа осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя, не удовлетворяющего рекомендациям, изложенным в приложении Р.	п. 14.2, приложение Р, п. Р2 СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические». Ст. 83 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Юридическое лицо: ЧУССОКО «Пансионат для инвалидов и пожилых людей Милосердие»  Директор ЧУССОКО «Пансионат для инвалидов и пожилых людей Милосердие» Шанина И.Д.
3	На путях эвакуации допускается устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки.	п. 4.3.4, п. 5.2.10, 5.3.9 СП 1.13.130.2009 системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы	Юридическое лицо: ЧУССОКО «Пансионат для инвалидов и пожилых людей Милосердие»  Директор ЧУССОКО «Пансионат для инвалидов и пожилых людей Милосердие» Шанина И.Д.
4	Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) отсутствует горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.	п. 5.2.3. СП 1.13.130.2009 системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы	Юридическое лицо: ЧУССОКО «Пансионат для инвалидов и пожилых людей Милосердие»  Директор ЧУССОКО «Пансионат для инвалидов и пожилых людей Милосердие» Шанина И.Д.
5	Ширина лестничного марша в здании пансионата составляет менее чем 1,35 м.	п. 5.2.5 СП 1.13.130.2009 системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы	Юридическое лицо: ЧУССОКО «Пансионат для инвалидов и пожилых людей Милосердие»  Директор ЧУССОКО «Пансионат для инвалидов и пожилых людей Милосердие» Шанина И.Д.

6	Ширина эвакуационного выхода со второго этажа, из помещения столовой и главного выхода составляет менее 1,2 м.	п. 5.2.14 СП 1.13.130.2009 системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы	Юридическое лицо: ЧУССОКО «Пансионат для инвалидов и пожилых людей Милосердие»  Директор ЧУССОКО «Пансионат для инвалидов и пожилых людей Милосердие» Шанина И.Д.
7	В здании пансионата на 1-м этаже, отсутствует второй эвакуационный выход.	п. 5.2.13, п. 5.3.11 СП 1.13.130.2009 системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы	Юридическое лицо: ЧУССОКО «Пансионат для инвалидов и пожилых людей Милосердие»  Директор ЧУССОКО «Пансионат для инвалидов и пожилых людей Милосердие» Шанина И.Д.
8	В здании пансионата, помещения палат № 1, №3, №4 и помещения столовой, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек, не имеют вторых эвакуационных выходов.	п. 5.2.12. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	Директор ЧУССОКО «Пансионат для инвалидов и пожилых людей Милосердие» Шанина И.Д.
9	В здании пансионата, на 2-м этаже запоры на дверях эвакуационного выхода не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 4.2.7 СП 1.13.130.2009 системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы, п. 35 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390;	Юридическое лицо: ЧУССОКО «Пансионат для инвалидов и пожилых людей Милосердие»  Директор ЧУССОКО «Пансионат для инвалидов и пожилых людей Милосердие» Шанина И.Д.
10	Для отделки стен и потолка лестничной клетки применен материал с более высокой пожарной опасностью чем КМ 0 (НГ).	п. 7, таб. 3, таб.28 ст.134 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Юридическое лицо: ЧУССОКО «Пансионат для инвалидов и пожилых людей Милосердие»  Директор ЧУССОКО «Пансионат для инвалидов и пожилых людей Милосердие» Шанина И.Д.
11	Для отделки стен и потолков применен материал с более высокой пожарной опасностью чем КМ 1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1).	п. 7, ст.134, таб.3, таб.28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Юридическое лицо: ЧУССОКО «Пансионат для инвалидов и пожилых людей Милосердие»  Директор ЧУССОКО «Пансионат для инвалидов и пожилых людей Милосердие» Шанина И.Д.
12	Выход из лестничной клетки на чердак, не предусмотрен через противопожарный люк 2-го типа размером 0,6x0,8 м по закреплённым стальным стремянкам.	п. 8.4 Строительные нормы и правила СНиП 21.01.97* «Пожарная безопасность зданий и сооружения» п. 7.7 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочными конструктивным решениям»;	Юридическое лицо: ЧУССОКО «Пансионат для инвалидов и пожилых людей Милосердие»  Директор ЧУССОКО «Пансионат для инвалидов и пожилых людей Милосердие» Шанина И.Д.
13	Отсутствует декларация пожарной безопасности в отношении объекта защиты.	ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (в ред. Федеральных законов от 10.07. 2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ)	Юридическое лицо: ЧУССОКО «Пансионат для инвалидов и пожилых людей Милосердие»  Директор ЧУССОКО «Пансионат для инвалидов и пожилых людей Милосердие» Шанина И.Д.
14	Допускается размещение кроватей в коридоре 2-го этажа на путях	п. 136 (б) постановления Правительства РФ от 25 апреля	Юридическое лицо: ЧУССОКО «Пансионат для инвалидов и пожилых людей Милосердие»

	эвакуации;	2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»).	Директор ЧУССОКО «Пансионат для инвалидов и пожилых людей Милосердие» Шанина И.Д.
--	------------	--	---

**Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если:**

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

*(п. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ).*

При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и требований нормативных документов по пожарной безопасности, а также для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию или проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, расчет пожарного риска не требуется. *(п. 3 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ).*

*(часть 3 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)*


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


выявлены факты не выполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

\_\_\_\_\_

нарушений требований пожарной безопасности не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

**Прилагаемые к акту документы:**

1. Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 26.02.2020 № 28/1/1.
2. Техническое заключение по результатам проверки на соответствие требований пожарной безопасности ФГБУ «СЭУ ФПС ИПЛ по Курской области» № 54-20 от 10.02.2020.
3. Документы, представленные Директором ЧУССОКО «Пансионат для инвалидов и пожилых людей Милосердие» Шаниной Ириной Дмитриевной в ходе планового мероприятия.
4. Проверочный лист «№ 462004025482/2020036541 от 26.02.2020 года.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Курска  
(должность, фамилия, инициалы государственного  
по пожарному надзору Алехин В.А.

инспектора по пожарному надзору)

«26» февраля 2020 года



Государственный инспектор г. Курска  
(должность, фамилия, инициалы государственного  
по пожарному надзору Зубков А.Ю.

инспектора по пожарному надзору)

«26» февраля 2020 года



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

\_\_\_\_\_ юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

**ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 51-00-22**

(по вопросам неправомερных действий гос. инспекторов и консультаций)